



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски” №23

факс: (062) 614 370
тел: (062) 620 161

e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg
web: www.rzi-vt.bg

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 30.09.2022 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 10:
 - с. Ресен, община Велико Търново;
 - с. Усои, с. Майско, с. Буйновци, община Елена;
 - с. Лесичери, с. Д. Липница, с. Недан, с. Върбовка и с. Димча, община Павликени;
 - с. Г. Студена, община Свищов.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 28.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 23.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:
 - с. Г. Студена – 1 проба по показател нитрати (75,72 mg/l);
 - с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (56,82 mg/l);
 - с. Г. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (56,57 mg/l);
 - с. Каранци – 1 проба по показател нитрати (123 mg/l);
 - с. Б. Сливово – 1 проба по показател желязо (484 µg/l).
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 5.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
 - с. Д. Липница – 1 проба по показател нитрати (51,13 mg/l);
 - с. Камен – 1 проба по показател нитрати (72,66 mg/l).
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1.
8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 1 бр.:
 - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Е. коли);

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 14 случая:

- ЕНТЕРОКОЛИТ - 14 (Велико Търново – 5, Горна Оряховица – 1, Дебелец – 1, Елена – 1, Беброво – 1, Константин – 2, Павликени – 1, Раданово – 1, Стражица – 1).

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 1 бр. до кмета на село Габровци за маркиране на местния водоизточник с траен надпис „Водата е лоша за пиене!“ и предприемане на необходимите действия за почистване на каптажа;

в) заповеди – няма.