



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски” №23

факс: (062) 614 370
тел: (062) 620 161

e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg
web: www.rzi-vt.bg

ОДОБРЯВАМ !:
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР
НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За директор:
д-р Красимира Петрова- зам. директор
(заповед № РД-01-75/14.06.2024 г.)

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 15.06.2024 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 13:
 - с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
 - с. Усой, с. Майско, община Елена;
 - с. Лесичери, с. Д. Липница, с. Недан, с. Върбовка, с. Караисен, с. Димча, с. Патреш, община Павликени;
 - с. Хаджидимитрово, с. Александрово, община Свищов.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 15.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 13.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
 - с. Буйновци – 1 проба по показатели Ентерококи ($21 \pm 3/100$ КОЕ/ml) и Микробно число (122 ± 11 КОЕ/ml);
 - с. Средни колиби – 1 проба по показатели Ешерихия коли ($16 \pm 2/100$ КОЕ/ml), Колиформи ($84 \pm 6/100$ КОЕ/ml), Ентерококи ($18 \pm 2/100$ КОЕ/ml) и Микробно число (99 ± 9 КОЕ/ml).
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 8.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

– с. Средни колиби – 1 проба по показатели Ешерихия коли (12±1/100 КОЕ/ml), Колиформи (83±6/100 КОЕ/ml), Ентерококи (17±2/100 КОЕ/ml) и Микробно число (85±8 КОЕ/ml).

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 3 бр.:

– с. Писарево – местен водоизточник – чешма на центъра – 1 проба по показател колититър (Колититър в 10 ml Citrobacter).

– гр. Горна Оряховица – местен водоизточник „Старата чешма“ – 1 проба по показател колититър (Колититър в 10 ml Escherichia coli).

– с. Габровци – местен водоизточник – чешма на центъра – 1 проба по показател колититър (Колититър в 10 ml Citrobacter)).

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 8 случая:

– Гастроентерит и Ентероколит – 8 (гр. Велико Търново – 2, гр. Свищов – 1, гр. Дебелец – 1, гр. Златарица – 1, с. Г. Г. Тръмбеш – 1, с. Ресен – 1, с. Русаля - 1)

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – 1 акт за установеното административно нарушение на отговорното лице за лошите микробиологични резултати в питейната вода за село Райковци; взетите контролни проби са стандартни;

б) издадени предписания – 2 бр., до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за село Буйновци и Средни колиби, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

в) заповеди – няма.